

**ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №331468**

г. Алматы

Дата: 10.08.2017

1. «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

(наименование заказчика)

Объявляет об отмене итогов закупки (лота), в связи с обнаружением нарушений влияющих на итоги.

Сигнализатор

(наименование закупки)

2. Перечень отмененных лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Планируемая сумма	Место поставки товара, выполнения, оказания услуг	Требуемый срок поставки	Приоритет закупки
9	Датчик предельного уровня жидкости	рабочая температура -50 - 150 °С, рабочее давление до 100 бар, вязкость до 10000 мм2/с	6 110 173,00	Кызылординская область, г. Аральск, ОАВП Аральск	90 календарных дней с даты подписания сторонами договора	

3. Обоснование отмены:

В технической спецификации датчика предельного уровня жидкости была допущена ошибка в части параметра «Корпус, кабельный ввод» было указано «Корпус, кабельный ввод: F13, алюминий NEMA4X, Резьба NPT 1/2» вместо «Корпус, кабельный ввод: F13, алюминий NEMA4X/6P, Резьба NPT 3/4».

Член группы согласования

Директор Департамента Ин.Д.

Контрактов

Член группы согласования

Заместитель Директора Фэн.Х.
Департамента
Материально-Технического
Снабжения

Утверждающий

Заместитель Генерального Узыкканов.Е.
Директора По Коммерции

Организатор

Ведущий Специалист Султанбекова.А.
Департамента Контрактов

Член группы согласования

Главный Менеджер Департамента Пономарев.П.
Материально-Технического
Снабжения

Член группы согласования

Заместитель Директора Ержанов.К.
Департамента Контрактов

