

Требование – потенциальный поставщик должен предоставить в составе своего ценового предложения подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию (техническое задание), содержащую технические характеристики и условия поставки Товара.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот №1

1	Наименование	Датчик вибрации
2	Краткая характеристика	для насосного агрегата
3	Кол-во	1 шт.
4	Дополнительная характеристика	<i>Технические характеристики и требования</i> Датчик вибрации ESW-compact-Ex-001 (Iol600/Ex) (аварийный запас)
	Установка	наружная
	Электропитание	постоянный ток 10-30 В, с защитой от неправильной полярности;
	Измеряемый параметр	Скорость колебаний в мм/с
	Единица измерения	мм/с
	Диапазон измерений	Диапазон измерений: 0 до 25 мм/с
	Погрешность	не более ±3%
	Диапазон частот	От 10 Гц до 1000 Гц (-3дБ)
	Диапазон температуры	-20 °С до +65 °С
	Класс защиты	IP 68
	Соединительный кабель	5 м линия передачи данных, экранированный, Материал оболочки: полиуретан, диапазон температур: -40°С до +90 °С
	Выходной сигнал	4 до 20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART
	Резьбовое соединение к технологическому процессу	переходной винт: 31,9 мм длиной, резьба M10 на ½-14 NPTF
	Электрическое подключение	клемное
	Исполнение по взрывозащите	Взрывозащищенная оболочка Ex (d) Искробезопасная цепь Ex i a
	Резьбовое соединение кабеля	ADE 1F, M12, Di4, никелированная латунь, уплотнение из неопрена
	Электропитание	24 В (±5%) постоянное напряжение, Максимальный ток потребления 100 мА
5	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<i>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</i>

Срок поставки товара: в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами договора.

Место поставки Товара: г. Алматы, пр. Абая 109В, на условиях поставки DDP Incoterms 2010.

Требования к потенциальному поставщику:

Потенциальный поставщик должен в составе своего ценового предложения предоставить копию сертификата об утверждении типа средства измерения или выписки из реестра ГСИ РК.

Условия поставки Товара:



1. На поставленный товар должна быть представлена: эксплуатационная документация, предусмотренная заводом изготовителем:

- оригинал паспорта;
- руководство по эксплуатации;
- копия сертификата об утверждении типа средства измерения или выписки из реестра ГСИ РК;
- описание типа средства измерений;
- методика поверки на каждый тип средства измерений;
- Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия/Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК;
- Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на опасных производственных объектах уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области ЧС (представить соответствующее подтверждение на стадии поставки Товара).

Документация должна быть на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

2. Товар должен быть включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений РК и обеспечен поверкой на территории РК, а также иметь свидетельство о поверке со сроком действия не менее 11 месяцев с момента поставки (для случаев, когда первичная поверка произведена не на территории Республики Казахстан - дополнительно предоставить оригинал документа завода-изготовителя с отметкой о поверке/калибровочный сертификат, акт проверки технической компетенции калибровочной (поверочной) лаборатории, выдавшей сертификат о поверке/калибровки, с целью признания первичной поверки, утвержденный руководителем уполномоченного органа РК в области обеспечения единства измерений).

3. Поставляемый Товар должен быть обеспечен гарантией качества сроком 18 месяцев со дня поставки Товара (гарантийный срок). В случае если стандартный гарантийный срок и условия производителя Товара превышают 18 месяцев, то на Товар распространяется срок и условия гарантии, предусмотренные производителем Товара.

4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5. Товар, включая комплектующие изделия, должны быть новыми, без повреждений/дефектов, не ранее 2015 года выпуска.

6. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара и оригиналы сопроводительных документов, за исключением счета-фактуры и накладной.

7. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

8. Потенциальный поставщик обязуется соблюдать требования закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

Согласовано:

Заместитель Генерального Директора
по коммерции



Узыкканов Е.К.

Директор Департамента АСУТП и С

Согласовано 30.07.2017

Чэнь Кай

Заместитель директора Департамента
АСУТП и С




Нусупов Т.Ж.

Директор Департамента МТС

Согласовано 23.06.17

Чалов Е.А.

Заместитель директора Департамента
МТС



Фэн Хань-до

Понамерев П.Н.

14.07.2017

