

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лот №1

1	Наименование	Датчик вибрации
2	Краткая характеристика	для насосного агрегата
3	Кол-во	4 шт.
4	Дополнительная характеристика	<p>Технические характеристики и требования: Диапазон измерения: 0-25 мм/с Выходной сигнал: 4...20 мА пропорциональный виброскорости. Частотный диапазон: от 2 до 1500 Гц (стандартный вибропреобразователь виброскорости без дополнительного корпуса) Источник питания: 10 .. 30 В постоянного тока независимо от полярности. Изоляция: 500В Электрическое подключение: двухпроводное Материал корпуса: 303 SST. Максимальное сопротивление нагрузки: 50 Ом (Vпит-11). Температура эксплуатации: -40 ... +100°C. Устойчивость к внешней среде: IP67</p>
5	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<i>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</i>

Место поставки Товара: DDP, г. Алматы, пр. Абая, 109В.

Срок поставки товара: в течение 90 календарных дней с момента подписания договора.

Требования к товару и потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документы, подтверждающие соответствие требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам. Приложить копию сертификата об утверждении типа средства измерения или выписки из реестра ГСИ РК.

2. На поставленный товар должна быть представлена: эксплуатационная документация, предусмотренная заводом изготовителем, включающая в себя как минимум:

- оригинал паспорта;
- руководство по эксплуатации;
- копия сертификата об утверждении типа средства измерения или выписки из реестра ГСИ РК;
- описание типа средства измерений;
- методика поверки на каждый тип средства измерений;
- гарантийный талон;
- Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия/Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК;
- Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на опасных производственных объектах уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области ЧС (представить соответствующее подтверждение на стадии поставки Товара).

Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.

3. Товар должен быть включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений РК и обеспечен поверкой на территории РК, а также иметь свидетельство о поверке со сроком действия не менее 8 месяцев с момента поставки.

4. На поставленный Товар действуют стандартные гарантийные сроки и условия производителя, но которые должны составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.

5. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
6. Поставка оборудования предназначена для замены существующего оборудования, установленного на объектах Товарищества. В этой связи Поставщик признает и гарантирует, что все поставляемое оборудование новое, не восстановленное и без дефектов.
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Продавец должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Продавца.


Согласовано:

Заместитель Генерального Директора
по коммерции



Джумадиллаев М.Д.

Директор Департамента АСУТП и С



Чэнь Кай

Заместитель директора Департамента
АСУТП и С




Нусупов Т.Ж.

Директор Департамента МТС



Ким Э.А.

Заместитель директора Департамента
МТС



Фэн Ханьдо

